



Risque existant dans toutes les entreprises, à reporter dans le Document Unique.

NOTES

Etes-vous concerné ?



Oui



Unité(s) de travail concernée(s) :



Situations dangereuses repérées dans l'entreprise :

Risque Electrique

Situations comprenant un risque de contact direct ou indirect avec une pièce nue sous tension, risque de court-circuit et/ou risque d'arc électrique.



Effets sur la santé

- Brûlures internes et externes
- Arrêt cardiaque
- Convulsions
- Paralyse
- Décès



Exemples de situations dangereuses

- Prise électrique défectueuse
- Présence de fils dénudés
- Armoire électrique ouverte
- Intervention sur un problème électrique sans habilitation
- Absence de vérifications périodiques obligatoires



Exemples de mesures de prévention

- Sensibiliser les salariés au risque
- Contrôler périodiquement les installations électriques
- Proscrire les branchements anarchiques et rallonges électriques multiples
- Éviter que les armoires électriques restent ouvertes et les signaler
- Signaler les locaux ou emplacements présentant un risque électrique
- Former et habilitier les salariés devant intervenir sur ou à proximité d'une installation électrique